



ASIGNACIÓN	61
CAPACIDAD	200

  

ASIGNACIÓN	20
CAPACIDAD	180

  

ASIGNACIÓN	61
CAPACIDAD	480

  

ASIGNACIÓN	20
CAPACIDAD	180

SECTORES	
Nº SECTOR	SUPERFICIE M2 CONSTRUIDOS
S1	2876,77 M2
S2	79,67 M2
S3	1597,14 M2
S4	49,63 M2
S5	49,63 M2
S6	105,70 M2

LEYENDA PASIVA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
E	DENOMINACIÓN DE ESCALERA
Escalera con flecha	ESCALERA DE EVACUACIÓN
LR	LOCAL DE RIESGO
S	SECTOR
Delimitación roja	DELIMITACIÓN SECTOR O LOCAL
—	PUERTA EI

LEYENDA EVACUACIÓN	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
E	DENOMINACIÓN DE ESCALERA
S	DENOMINACIÓN DE SALIDA
Escalera con flecha	ESCALERA DE EVACUACIÓN
Salida con flecha	SALIDA AL EXTERIOR
Recorrido con flecha	RECORRIDO HASTA SALIDA

LEYENDA SEÑALIZACIÓN	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
Salida con flecha	SALIDA DE SECTOR, PLANTA O AL EXTERIOR DE 210x210 mm.
Escalera con flecha	EVACUACIÓN POR ESCALERA DE EMERGENCIA (ASCENDENTE) DE 210x210 mm.
Escalera con flecha	EVACUACIÓN POR ESCALERA DE EMERGENCIA (DESCENDENTE) DE 210x210 mm.
Flecha izquierda	INDICACIÓN DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN A LA IZQUIERDA DE 210x210 mm.
Flecha derecha	INDICACIÓN DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN A LA DERECHA DE 210x210 mm.

PROYECTO BÁSICO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 1, POLIDEPORTIVO CAÑO REAL (Expediente GU-PEM-04/2018). ASGE-8 PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.

POLIDEPORTIVO. NIVEL INFERIOR. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y PASIVA.

Exp. 477  
Escala 1:100  
Febrero 2019